

**SYMBOLE I OZNACZENIA:**

**Ręczny ostrzegacz ROP**

**Ręczny ostrzegacz ROP**

### 5 Czujka optyczna w pomieszczeniu

**CSP**  
Centrala Sygnalizacji Pożaru

### Sygnalizator optyczno-akustyczny

1 – Miejsce montażu centrali (CSP) do ustalenia na etapie wykonania instalacji

- 2 – Zasilanie centrali z RG (z przed wyłączeniem głównego) przewodem HDGS 3x2,5mm<sup>2</sup>
- 3 – instalację wykonod przewodem YnTKSY 4kw 1x2x0,8mm<sup>2</sup>
- 4 – instalację wykonad przewodem HDGS 2x1mm<sup>2</sup> mocowanych na metalowych uchwyatach certyfikowanych
- 5 – Sposob powadzenia przewodow instalacji uzgodnie przed rozpoczeciem prac

## SYMBOLE I OZNACZENIA

CSSWIN  
CENTRALA SSWIN

CSSWIN  
CENTRALA SSWIN

MANIPULATOR LOG

4 CZUJKA DUALNA

1 – Instalację prowadzić przewodem YTDY 6x0,5mm<sup>2</sup>

- 2 – Do każdej czwórki doprowadzić osobną linię z centrali
- 3 – Do każdej konsoli doprowadzić osobny przewód
- 4 – Zasilenie centrali z RG
- 5 – Sposób prowadzenia przewodów instalacji uzgodnić przed rozpoczęciem prac

SYMBOLE I OZNACZENIA:

SYMBOLE I OZNACZENIA:

 KAMERA ZEWN TRZNA Z OBUDOW

 KAMERA ZEWN TRZNA Z OBUDOW

 KAMERA WEWN TRZNA

 KAMERA WEWN TRZNA

MIŁY TY EXE 7 REJESTRATOREM W SZAFIE BACK


MIŁY TY EXE 7 REJESTRATOREM W SZAFIE BACK

MONITOR PODGL. DU

MONITOR PODGL. DU

- Instalację wizji prowadzić przewodem koncentrycznym YWDXpek 750m , zasilanie OMV/YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>

- Ustalić miejsce posadowienia monitora i zprogramować rejestrator i kamery
- Zastąpienie centrali z RG
- Sposób prowadzenia przewodów instalacji zgodnie przed rozpoczęciem prac
- Ustalić sposób zasilania awaryjnego (UPS) / lub jego brak

 <b>MDM</b> MD-PROJEKT ul. Okrzei 2 64-100 LESZNO	PRACOWNIA PROJEKTOWA MD-PROJEKT ul. Okrzei 2 64-100 LESZNO	
	Projektant: mgr inż. Wojciech Dudek	mgr inż. Wojciech Dudek
Nr ewid.upr.	UAN 8386/28/90	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNASTYCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM UTWORZENIA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Sprawdzający mgr inż. Marcin Dudek	mgr inż. Marcin Dudek	INWESTOR: UG w Miliczu ul.Trzebnicka 2 56-300 Milicz
Nr ewid.upr.	506/01/DUW	LOKALIZACJA: ul. ks.E.Werejsiaka 7 56-300 Milicz działka nr: 2 AM18
Podpisy:	RYSUNEK: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SYSTEM SYGNALIZACJI WZAMANIA SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ I PIĘTRO	RYS.NR: E19
strona:	strona:	strona: