



LP	Nazwa	Ilość	Producent
1	Kocioł gazowy Eco D1G 230-90	1	De Dietrich
2	Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. SR 150W	1	De Dietrich
3	Stacja uzdatniania wody CosmoWater	1	
4	Naczynie wzbiorcze NG80	1	Reflex
5	Naczynie wzbiorcze DD12	1	LFP
6	Pompa obiegowa co 32P0e100C MEGA	1	LFP
7	Pompa ładująca zasobnik 25P0r60C	1	LFP
8	Pompa cyrkulacyjna 15PW14C	1	LFP
9	Rozdzielacz 2-obwodowy Dn80	1	Danfoss
10	Zawór mieszający HRE3 3/2 z siłownikiem AMB160	1	
11	Zawór odcinający Dn50	4	
12	Zawór zwrótny Dn50	1	
13	Filtr odmulinik Dn50	1	
14	Zawór odcinający DN32	3	
15	Zawór zwrótny Dn3/2	1	
16	Zawór odcinający 3/4"	2	
17	Zawór zwrótny 3/4"	1	
18	Konsole sterownicze DIEMATIC 3	1	De Dietrich
19	Czujnik temperatury wody zasilającej	1	
20	Czujnik temperatury zewnętrznej	1	
21	Czujnik temperatury c.w.u.	1	
22	Zawór spustowy Dn15	3	
23	Manometr tarczowy 0-0,6 MPa	1	1
24	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4" 3bar	1	SYR
25	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 1/2" 6bar	1	SYR
26	Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1	1	SYR

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MD-PROJEKT ul. Okrzei 2 64-100 LESZNO</div></div>		DATA: 07.2009	SKALA:
PROJEKTANT: mgr inż. T. Heblicht		OBJEKT: MODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO Z PRZEZNACZENIEM UTWORZENIA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ	
Nr ewid. upr.: 112/98/Lo		INWESTOR: UG w Mielcu ul. ks. E. Weresiaka 7 56-300 Mielcz działka nr: 2 AM18	
Sprawdzający: mgr inż. J. Waloszek ul. Trzebnicka 2 56-300 Mielcz działka nr: 2 AM18		RYSunek: SCHEMAT KOTŁOWNI	
Opracował: mgr inż. J. Piestrzeniewicz		RYS.NR: IS-12	
Podpisz:		strona:	