190.G.1-6 SSS | 120.W.1. | 180.O.1-2 | 170.RE.1

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY



D - dmuchawa
DP - pompka dozująca
F - filtr wody
FQ - licznik przepływu wody
G - grzejnik
K - kurek
KM - kompensator
KRD - kryza dławiąca
LS - wskaźnik poziomu wody
ME - mieszadło elektryczne
MU - miska ustępowa
OP - odstojnik popłuczyn
OW - ogrzewacz wody
P - pompa

PC – przetwornik ciśnienia
PI – wskaźnik ciśnienia
PP – przepustnica z napędem pneumat.
PR – przepustnica z napędem ręcznym
PS – wyłącznik ciśnieniowy
PZ – przepustnica zwrotna
RE – szafa rozdzielczo–sterownicza
S – agregat sprężarkowy
U – umywalka
Z – zbiornik
ZD – zawór dozujący
ZO – zawór odpowietrzający
ZS – zasuwa
ZW – zawór
ZB – zawór bezpieczeństwa

OZNACZENIA:

60.(element technolog.) P.(rodzaj urządzenia) 3.(numer urządz.)

10 - ujęcie wody, studnie głębinowe
20 - napowietrzanie wody
30 - pompy pośrednie
40 - filtracja wody
50 - retencjonowanie wody czystej
60 - pompownia sieciowa
70 - płukanie filtrów wodą
80 - instalacja sprężonego powietrza
90 - płukanie filtrów za pomoca powietrza
110-odstojnik popłuczyn
120 - dezynfekcja wody
170 - układ sterowania stacją
180 - osuszanie powietrza
190 - ogrzewanie

ul.Mokronoska 2
52–407 WROCŁAW
tel./fax 364–37–57
tel./fax 364–37–44
e–mail funam@funam.pl

FUNAM ® Spółka z o. o.

	Imie i nazwisko	Nr uprawnien	Podpis
Projektant	mgr inz. P.Leoszkiewicz	170/93/UW	
Opracował		–	
Sprawdził			

Inwestycja: branżowej i rozdzielczej dla wodociągu grupowego Gądkowice gm. Milicz	Budowa SUW , rozbudowa ujęcia oraz sieci wodociągowej
Obiekt	SUW GĄDKOWICE
Tytuł rysunku	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
Inwestor	GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2 , 56–300 MILICZ
skala	1:50
Data	08.2016
rys. nr	1